


ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM : 10/2018	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA :		
PROJEKTANT : J.KŘÍŽ	MŠ Bendova 1123/1 Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT (čp.1123)		
KONTROLOVAL : Ing. P.Kříž	H. I. P. :	PŘÍLOHA :	
VYPRACOVAL : J.KŘÍŽ	AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice		
NÁZEV :	Projektová dokumentace MŠ Bendova 1123 Kabelová tabulka	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	LIST : 06-3

KABELOVÁ TABULKA

Číslo	Typ	Délka	S p o j u j e		Poznámka
			Zařízení	Zařízení	
WD 1	JYstY 1x2x0,8	10 m	Rozváděč DT2	TI.1	venkovní teplota
WD 2	JYstY 1x2x0,8	6 m	"	TI.2	TV rozdělovač
WD 3	JYstY 1x2x0,8	8 m	"	TI.3	TV výstup- MŠ levá strana
WD 4	JYstY 1x2x0,8	7 m	"	TI.4	TV-.výstup MŠ pravá část
WD 5	JYstY 1x2x0,8	6 m	"	TI.5	TV- výstup provoz
WD 6	JYTY 3x1	7 m	"	Y1.1	servo-otop.tělesa MŠ levá část
WD 7	JYTY 3x1	7 m	"	Y1.2	servo-otop.tělesa MŠ pravá část
WD 8	JYTY 3x 1	7m	"	Y1.3	servo-otop.tělesa - provoz
WD 9	CYKY 3ox1,5			TA-H	max. teplota prostoru strojovny
WD 10	CYKY 3ox1,5	8 m	"	PA-H	max.tlak TV v systému
WD 11	CYKY 3ox1,5	8 m	"	PA-L	min.tlak TV v systému
WL 1	CYKY 3Jx2,5	40 m	Rozvodna D.1.12	Rozváděč DT1	nutno dozbrojit jištěný vývod 1/B/16
WL 2	CYKY 3Jx1,5	7 m		OČ1	oběhové čerpadlo TV-MŠ levá část
WL 3	CYKY 3Jx1,5	7 m	"	OČ2	oběhové čerpadlo TV-MŠ pravá část
WL 4	CYKY 3Jx1,5	7 m	"	OČ3	oběhové čerpadlo TV-provoz
WC 1			Rozváděč TD 2	Rozváděč DT 4	komunikace mezi rozváděči

Akce: MŠ Bendova 1123/1- strojovna ÚT