


ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM : 10/2018	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA : MŠ Bendova 1123/1 Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT (čp. 1123)		
PROJEKTANT : J.KŘÍŽ			
KONTROLOVAL : Ing. P.KŘÍŽ	H. I. P. : AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice	PŘÍLOHA :	
VYPRACOVAL : J.KŘÍŽ			
NÁZEV :	Projektová dokumentace MŠ Bendova 1123 DATOVÉ BODY	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	06-4

Datové body MŠ Bendova 1123 - Strojovna ÚT

označení	Umístění	DO	DI	AO	AI
DO					
Čerpadlo MŠ levá část	STR	1	0	0	0
Čerpadlo MŠ provoz	STR	1	0	0	0
Čerpadlo provoz	STR	1	0	0	0
AO					
Servopohon MŠ levá část	STR	0	0	1	0
Servopohon MŠ pravá část	STR	0	0	1	0
Servopohon provoz	STR	0	0	1	0
AI					
Teplota TV - MŠ levá část	STR	0	0	0	1
Teplota TV-MŠ pravá část	STR	0	0	0	1
Teplota TV-MŠ provoz	STR	0	0	0	1
Teplota TV -rozdělovač	STR	0	0	0	1
Teplota venkovní	STR	0	0	0	1
DI					
Porucha čerpadla MŠ levá část	STR	0	1	0	0
Porucha čerpadla MŠ pravá část	STR	0	1	0	0
Porucha čerpadla MŠ provoz	STR	0	1	0	0
Min tlak v systému	STR	0	1	0	0
Max.tlak v systému	STR	0	1	0	0
Max teplota v prostoru stanice	STR	0	1	0	0
CELKEM signály		3	6	3	5