


ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM : 10/2018	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA :		
PROJEKTANT : J.KŘÍŽ	MŠ Bendova 1123/1 Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT (čp.1122)		
KONTROLOVAL : Ing. P.KŘÍŽ	H. I. P. :	PŘÍLOHA :	
VYPRACOVAL : J.KŘÍŽ	AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice		
NÁZEV :	Projektová dokumentace MŠ Bendova 1122 Kabelová tabulka	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	LIST : 05-3

KABELOVÁ TABULKA

Číslo	Typ	Délka	S p o j u j e		Poznámka
			Zařízení	Zařízení	
WD 1	JYstY 1x2x0,8	10 m	Rozváděč DT1	T1.1	venkovní teplota
WD 2	JYstY 1x2x0,8	6 m	"	T1.2	TV rozdělovač
WD 3	JYstY 1x2x0,8	8 m	"	T1.4	TV výstup- MŠ levá strana
WD 4	JYstY 1x2x0,8	7 m	"	T1.5	TV-.výstup MŠ pravá část
WD 5	JYstY 1x2x0,8	6 m	"	T1.6	TV- výstup provoz
WD 6	CYKY 3ox1,5	10 m	"	TA-H	teplota prostoru PS
WD 7	CYKY 3ox1,5	8 m	"	PA-L	rozdělovač-min.tlak v systému
WD 8	CYKY 3ox1,5	8 m	"	PA-H	rozdělovač-max.tlak v systému
WD 9	CYKY 3ox1,5	10 m	"	SA	havarijní tlačítko
WD10	JYTY 3Jx1	5 m	"	Y1.1	servo-otop.tělesa MŠ levá část
WD 11	JYTY 3Jx1	6 m	"	Y1.2	servo-otop.tělesa MŠ pravá část
WD 12	JYTY 3Jx1	6 m	"	Y1.3	servo-otop.tělesa - provoz
WD 13	JYstY 1x2x0,8	3 m	"	rozdávěč VEOLIE	ovládání ventilu na primeru
WL 1	CYKY 3Jx2,5	40 m	El.rozvodna D.1.12	Rozváděč DT1	nutno dozbroit jištěný vývod 1/B/16
WD 2	CYKY 3Jx1,5	8 m	Rozváděč DT1	OČ1	oběhové čerpadlo TV-MŠ levá část
WD 3	CYKY 3Jx1,5	8 m	"	OČ2	oběhové čerpadlo TV-MŠ pravá část
WD 3	CYKY 3Jx1,5	8 m	"	OČ3	oběhové čerpadlo TV-provoz
WC1	UTP CAT 5	20 m	DT1	DT3	komunikace mezi rozváděči
Akce: MŠ Bendova 1122/1- Předávací stanice					