


ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM : 10/2018	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA :		
PROJEKTANT : J.Kříž	MŠ Bendova 1123/1 Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT (čp.1122)		
KONTROLOVAL : Ing. P.Kříž	H. I. P. :	PŘÍLOHA :	
VYPRACOVAL : J.Kříž	AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice		
NÁZEV :	Projektová dokumentace MŠ Bendova 1122 DATOVÉ BODY	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	05-4

## Datové body MŠ Bendova 1122 - Předávací stanice PS

označení	Umístění	DO	DI	AO	AI
<b>DO</b>					
Čerpadlo MŠ levá část	STR	1	0	0	0
Čerpadlo MŠ provoz	STR	1	0	0	0
Čerpadlo provoz	STR	1	0	0	0
Ventil primer	STR	1	0	0	0
<b>AO</b>					
Servopohon MŠ levá část	STR	0	0	1	0
Servopohon MŠ pravá část	STR	0	0	1	0
Servopohon provoz	STR	0	0	1	0
<b>AI</b>					
Teplota TV - MŠ levá část	STR	0	0	0	1
Teplota TV-MŠ pravá část	STR	0	0	0	1
Teplota TV-MŠ provoz	STR	0	0	0	1
Teplota TV -rozdělovač	STR	0	0	0	1
Teplota venkovní	STR	0	0	0	1
<b>DI</b>					
Porucha čerpadla MŠ levá část	STR	0	1	0	0
Porucha čerpadla MŠ pravá část	STR	0	1	0	0
Porucha čerpadla MŠ provoz	STR	0	1	0	0
Min tlak v systému	STR	0	1	0	0
Max.tlak v systému	STR	0	1	0	0
Havarijní tlačítko	vně STR	0	1	0	0
Max teplota v prostoru stanice	STR	0	1	0	0
<b>CELKEM signály</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>