


ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM : 10/2018	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA :		
PROJEKTANT : J.Kříž	MŠ Laudova 1030/3 Praha 6 – Řepy Rekonstrukce ÚT (čp 1031)		
KONTROLOVAL : Ing. P.Kříž	H. I. P. :	PŘÍLOHA :	
VYPRACOVAL : J.Kříž	AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice		
NÁZEV :	Projektová dokumentace MŠ 1031 DATOVÉ BODY	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	05-4

Datové body MŠ Laudova 1031 - PS ÚT

označení	Umístění	DO	DI	AO	AI
DO					
Čerpadlo MŠ pravá část	PS	1	0	0	0
Čerpadlo MŠ provoz	PS	1	0	0	0
Čerpadlo kuchyně	PS	1	0	0	0
Čerpadlo MŠ levá část	PS	1	0	0	0
Čerpadlo byt	PS	1	0	0	0
Havarijní uzavírání ventilu primeru	PS	1	0	0	0
rezerva	PS	0	0	0	0
rezerva	PS	0	0	0	0
AO					
Servopohon MŠ pravá část	PS	0	0	1	0
Servopohon MŠ provoz	PS	0	0	1	0
Servopohon kuchyň	PS	0		1	0
Servopohon levá část	PS	0	0	1	0
Servopohon byt	PS	0	0	1	0
rezerva	PS	0	0	0	0
AI					
Teplota TV -MŠ pravá část	PS	0	0	0	1
Teplota TV -MŠ provoz	PS	0	0	0	1
Teplota TV -kuchyně	PS	0	0	0	1
Teplota TV - MŠ levá část	PS	0	0	0	1
Teplota TV-byt	PS	0	0	0	1
Teplota TV -rozdělovač	PS	0	0	0	1
Teplota venkovní	PS	0	0	0	1
DI					
Čerpadlo MŠ pravá část	PS	0	1	0	0
Čerpadlo MŠ levá část	PS	0	1	0	0
Čerpadlo MŠ provoz	PS	0	1	0	0
Čerpadlo kuchyně	PS	0	1	0	0
Čerpadlo byt	PS	0	1	0	0
Min.tlak v systému	PS	0	1	0	0
Max.tlak v systému	PS	0	1	0	0
havarijní tlačítko	mimo PS	0	1	0	0
Max teplota v prostoru stanice	PS	0	1	0	0
CELKEM signály		6	9	5	7