

POZNÁMKA:

NEJNIŽŠÍ MÍSTA ROZVODU BUDOU ODVODNĚNA PŘES VYPOUŠTĚCÍ KULOVÉ ARMATURY,
NEJVYŠŠÍ MÍSTA ODVZDUŠNĚNA PŘEVÁŽNĚ NA OTOPNÝCH TĚLESECH, JINAK AUTOMATICKÝMI ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILY
MAX. VZDÁLENOST ULOŽENÍ POTRUBÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
PRŮCHOD NOVÉHO POTRUBÍ PŘES STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PŘEVÁŽNĚ STÁVAJÍCÍMI OTVORY, VYJIMEČNĚ NOVÝMI, DÁLE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Max. vzdálenosti podpor potrubí:	
15 x 1,2	1,25 m
18 x 1,2	1,50 m
22 x 1,5	2,00 m
28 x 1,5	2,25 m
35 x 1,5	2,75 m
42 x 1,5	3,00 m
54 x 1,5	3,50 m

LEGENDA POTRUBÍ

- VĚTEV V1 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA A – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V2 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA B – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V3 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. KUCHYŇSKÉHO PROVOZU – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V4 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. PROVOZNÍ BUDOVY – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V5 – SMĚŠOVANÁ PRO BYT – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V6 – SMĚŠOVANÁ PRO VZT JEDNOTKU V PŮDNÍM PROSTORU NAD VARNOU – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
- NOVÉ PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO ROZDĚLOVAČE UT

TABULKA PŘENOSU VÝKONU POTRUBÍM PŘI RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

70/50°C	15x1,2	18x1,2	22x1,5	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x2	76x2
0,4 m/s	4 200 W	6 400 W	9 500 W	16 400 W	23 500 W	40 500 W	68 000 W	135 500 W
0,5 m/s	5 200 W	8 000 W	11 800 W	20 500 W	29 600 W	50 000 W	85 000 W	170 000 W

ZAKAZOVÉ ČÍSLO:	INVESTOR: Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy	AXEN
DATUM: 10/2018		
STUPEŇ PROJEKTU: PP	STAVBA: MŠ Laudova 1030/3, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT	
PROJEKTANT: Ing. Ženožička		
KONTROLOVAL: Ing. Malý	K.Ú.P.: AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice	PŘÍLOHA: D1.4.4 1:50
PROJEKTANT: Ing. Ženožička		
NÁZEV: Projektová dokumentace MŠ 1030 PŮDORYS SUTERÉNU		MĚSTNÍ ČÍSLO: 04 - 2