

POZNÁMKA:

NEJNIŽŠÍ MÍSTA ROZVODU BUDOU ODVODNĚNA PŘES VYPOUŠTĚCÍ KULOVÉ ARMATURY,
NEJVYŠŠÍ MÍSTA ODVZDUŠNĚNA PŘEVÁŽNĚ NA OTOPNÝCH TĚLESECH, JINAK AUTOMATICKÝMI ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILY
MAX. VZDÁLENOST ULOŽENÍ POTRUBÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
PRŮCHOD NOVÉHO POTRUBÍ PŘES STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PŘEVÁŽNĚ STÁVAJÍCÍMI OTVORY, VYJIMEČNĚ NOVÝMI, DALE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Max. vzdálenosti podpor potrubí:	
15 x 1,2	1,25 m
18 x 1,2	1,50 m
22 x 1,5	2,00 m
28 x 1,5	2,25 m
35 x 1,5	2,75 m
42 x 1,5	3,00 m
54 x 1,5	3,50 m

LEGENDA POTRUBÍ

- VĚTEV V1 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA A – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V2 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA B – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V3 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. KUCHYŇSKÉHO PROVOZU – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V4 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. PROVOZNÍ BUDOVY – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- VĚTEV V5 – SMĚŠOVANÁ PRO BYT – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
- NOVÉ PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO ROZDĚLOVAČE UT

TABULKA PŘENOSU VÝKONU POTRUBÍM PŘI RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

70/50°C	15x1,2	18x1,2	22x1,5	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x2	76x2
0,4 m/s	4 200 W	6 400 W	9 500 W	16 400 W	23 500 W	40 500 W	68 000 W	135 500 W
0,5 m/s	5 200 W	8 000 W	11 800 W	20 500 W	29 600 W	50 000 W	85 000 W	170 000 W

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
DATUM: 10/2018
STUPEŇ PROJEKTU: PP
PROJEKTOVAL: Ing. Ženožička
KONTROLOVAL: Ing. Malý
VEDOUCÍ: Ing. Ženožička

MÍSTO: Městská část Praha 17 se sídlem Zalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
STAVBA: MŠ Laudova 1030/3, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT
A. C. P.:
AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice

AXEN

PŘÍLOHA: D1.4.4 1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO: LIST 04 - 8

NÁZEV: Projektová dokumentace MŠ 1031 PŮDORYS SUTERÉNU