

		kusů
1	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL OKRUHU UT - DN 30 , kv = 16	1
2	ČERPADLO 30/1-8; DN 32; PN 6; 2,10 m3/h; 1,3 m 4-75 W/230V/0,7 A	1
3	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL OKRUHU UT - DN 25 , kv = 10	1
4	ČERPADLO 25/1-6, DN 25, 0,65 m3/h, H=1 m, 230 V, 0,40 A , 4-40 W	1
5	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL OKRUHU UT - DN 15 , kv = 1	1
6	ČERPADLO 25/1-4; DN 25; PN 6; 0,15m3/h; 1 m 4-20 W/230 V/0,26 A	1
7	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL OKRUHU UT - DN 32 , kv = 16	1
8	ČERPADLO 30/1-8; DN 32; PN 6; 1,81 m3/h; 1,2 m 4-75 W/230V/0,7 A	1
9	TROJCESTNÝ SMĚŠ.VENTILOKRUHU UT-ESBE VRG 131, DN15, kv=1	1
10	ČERPADLO WILO YONOS PICO 25/14 DN25 PN6 0,2m /hod, 1m, 4÷20W, 230V 0,36A	1
11	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY	STÁV.
12	SBĚRAČVAČ TOPNÉ VODY	STÁV.
13	ČERPADLO SIGMA 50-NTV-74-13-LM-02	STÁV.
14	ČERPADLO GRUNDFOSS UPS 40-60/2 F	STÁV.
15	MĚŘIČ TEPLA	STÁV.
16	ČTYŘCESTNÝ SMĚŠOVAČ DUOMIX , DN 65	STÁV.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR : Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy	AXEN
DATUM : 12/2018		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA : MŠ Laudova 1030/3, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT (čp. 1031)	
PROJEKTANT : J.Kříž		
KONTROLOVAL : P.Kříž	H. I. P. : AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice	PŘÍLOHA : D1.4.4 / -
VYPRACOVAL : J.Kříž		
NÁZEV : Projektová dokumentace MŠ 1031 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA MaR-PS	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	LIST : 05 - 5