

LEGENDA

	NOVÉ DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK – VENTIL KOMPAKT (PRAVÉ / LEVÉ PŘIPOJENÍ)
	NOVÉ KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO – LINEAR MAX
TVR15	TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL (PŘÍMÝxROHOVÝ) HEIMEIER CALYPSO –EXAKT – DN 15/NASTAVENÍ + TERMOREG. HLAVICE K
RŠ/*	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ (PŘÍMÉxROHOVÉ) HEIMEIER REGULUX, DN 15/NASTAVENÍ POČTU OTÁČEK
TV/*	TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL SOUŘÁST DODÁVKY TĚLESA – VENTIL KOMPAKT/NASTAVENÍ + TERMOREG. HLAVICE K
VEK15	PŘIPOJOVACÍ ARMATURA HEIMEIER VEKOLUX DN 15

teplota vody vytápění 70/50°C

ZAREGULOVÁNÍ OBJEKTU A TOPNOU ZKOUŠKU NUTNO PROVÉST PŘED MONTÁŽÍ TRV HLAVIC !!!

LEGENDA POTRUBÍ

A	VĚTEV V1 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA A – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
B	VĚTEV V2 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA B – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
KUCHYN	VĚTEV V3 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. PROVOZU – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
PROVOZ	VĚTEV V4 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. PROVOZNÍ BUDOVY – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
BYT	VĚTEV V5 – SMĚŠOVANÁ PRO BYT – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
	VĚTEV V6 – NESMĚŠOVANÁ PRO VZT JEDNOTKU V PŮDNÍM PROSTORU NAD VARNOU – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
	NOVÉ PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO ROZDĚLOVAČE UT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

DATUM: 10/2018

STUPEŇ PROJEKTU: PP

PROJEKTANT: Ing. Ženožička

KONTROLOVAL: Ing. Malý

VYPRACOVAL: Ing. Ženožička

INVESTOR: Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

STAVBA: MŠ Laudova 1030/3, Praha 6, Řepy
Rekonstrukce ÚT

M. I. P.: AXEN, s.r.o.
Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice

AXEN

PŘÍLOHA: D1.4.4 1:50

NÁZEV: Projektová dokumentace MŠ 1030
Schema otopných těles 1

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

LIST: 04 - 5