


ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM : 10/2018	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA : MŠ Laudova 1030/3 Praha 6 – Řepy Rekonstrukce ÚT(čp.1031)		
PROJEKTANT : J.Kříž			
KONTROLOVAL : Ing. P.Kříž	H. I. P. : AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice	PŘÍLOHA :	
VYPRACOVAL : J.Kříž			
NÁZEV : Projektová dokumentace MŠ 1031 Kabelová tabulka	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	LIST :	05-3

# KABELOVÁ TABULKA

List 1.

Číslo	Typ	Délka	S p o j u j e		Poznámka
			Zařízení	Zařízení	
WD 1	JYstY 1x2x0,8	15 m	Rozváděč DT1	TI.1	venkovní teplota
WD 2	JYsTY 1x2x0,8	10 m	"	TI.2	TV-rozdělovač
WD 3	JYsTY 1x2x0,8	10 m	"	TI.3	TV -MŠ levá strana
WD 4	JYsTY 1x2x0,8	10 m	"	TI.4	TV -provoz
WD 5	JYsTY 1x2x0,8	10 m	"	TI.5	TV-kuchyň
WD 6	JYsTY 1x2x0,8	10 m	"	TI.6	TV- MŠ pravá strana
WD 7	JYsTY 1x2x0,8	10m	"	TI.7	TV-byt
WD 8	JYsTY 1x2x0,8	4 m	"	TA-H	teplota prostoru PS
WD 9	JYsTY 1x2x0,8	20 m	"	SA	havarijní tlačítko
WD 10	JYsTY 1x2x0,8	8 m	"	PA-L	tlak sběrač- min
WD 11	JYsTY 1x2x0,8	8 m	"	PA-L	tlak sběrač- max
WD 12	JYTY 3x1	10 m	"	Y1.1	servo-MŠ levá strana
WD 13	JYTY 3x1	10 m	"	Y1.2	servo kuchyň
WD 14	JYTY 3x1	10 m	"	Y1.3	servo-provoz
WD 15	JYTY 3x1	10 m	"	Y1.4	servo MŠ-pravá část
WD 16	JYTY 3x1	10 m	"	Y1.5	servo-byt
WD 17	JYTY 3x1	8 m	"	rozdávěč VEOLIE	ventil primár
WL 1	CYKY 3Jx2,5	20 m	El.rozvodna D.1.44	Rozváděč DT1	hl.přívod
WL 2	CYKY 3Jx1,5	10 m	Rozváděč DT1	CČ 1	oběhové čerpadlo MŠ-levá část
WL 3	CYKY 3Jx1,5	10 m	"	OČ2	oběhové MŠ čerpadlo kuchyň
WL 4	CYKY 3Jx1,5	10 m	"	OČ3	oběhové čerpadlo provoz
WL 5	CYKY 3Jx1,5	10 m		OČ4	oběhové čerpadlo MŠ-pravá část
WL 6	CYKY 3Jx1,5	10m		OČ5	oběhové čerpadlo byt
WC 1	UTP CAT.5	25 m	DT1	DT3	komunikační kabel RS 485
Akce: MŠ Laudova předávací stanice- 1031					