



VÝKOD F22 PRO NAPÁJENÍ DT1 BUDE DOZBRUJEN  
PODKLADEM PRO NÁVRH DOZBRUJENÍ ROZVÁDĚČE BYL PROJEKT FYAXEN Z 08/2017

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :		INVESTOR :	
DATUM :		Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy	
STUPEŇ PROJEKTU :		PP	
PROJEKTANT :		STAVBA :	
J.Křtřž		MŠ Laudova 1030/3 Praha 6, Řepy	
KONTROLA :		H.L.P.:	
Ing. P.Křtřž		Rekonstrukce ÚT (čp.1030)	
VYKONAL :		AXEN, s.r.o.	
J.Křtřž		Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice	
NÁZEV :		MŠ LAUDOVA 1030	
EL.ROZVÁDĚČ RS7-POLE 2		EL.ROZVÁDĚČ RS7-POLE 2	
PRŮJEM :		PRŮJEM :	
D1.4.4		D1.4.4	
AUTOMAT. ČÍSLO :		AUTOMAT. ČÍSLO :	
LST :		LST :	
06 - 9		06 - 9	