

LEGENDA

	NOVÉ DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK – VENTIL KOMPAKT (PRAVÉ / LEVÉ PŘIPOJENÍ)
	NOVÉ KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO – LINEAR MAX
TVR15	TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL (PŘÍMÝxROHOVÝ) HEIMEIER CALYPSO –EXAKT – DN 15/NASTAVENÍ + TERMOREG. HLAVICE K
RŠ/*	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ (PŘÍMÉxROHOVÉ) HEIMEIER REGULUX, DN 15/NASTAVENÍ POČTU OTÁČEK
TV/*	TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL SOUŘÁST DODÁVKY TĚLESA – VENTIL KOMPAKT/NASTAVENÍ + TERMOREG. HLAVICE K
VEK15	PŘIPOJOVACÍ ARMATURA HEIMEIER VEKOLUX DN 15

teplota vody vytápění 70/50°C

ZAREGULOVÁNÍ OBJEKTU A TOPNOU ZKOUŠKU NUTNO PROVÉST PŘED MONTÁŽÍ TRV HLAVIC !!!

LEGENDA POTRUBÍ

A	VĚTEV V1 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA A – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
B	VĚTEV V2 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA B – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
KUCHYN	VĚTEV V3 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. PROVOZU – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
PROVOZ	VĚTEV V4 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. PROVOZNÍ BUDOVY – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
BYT	VĚTEV V5 – SMĚŠOVANÁ PRO BYT – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
	NOVÉ PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO ROZDĚLOVAČE UT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :

DATUM : 10/2018

STUPEŇ PROJEKTU : PP

PROJEKTANT : Ing. Ženožička

KONTROLOVAL : Ing. Malý

VYPRACOVAL : Ing. Ženožička

INVESTOR : Městská část Praha 17 se sídlem Zalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

STAVBA : MŠ Laudova 1030/3, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT

M. L. P. : AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice

AXEN

PŘÍLOHA : D1.4.4 1:50

NÁZEV : Projektová dokumentace MŠ 1031 Schema otopných těles 1

ARCHIVNÍ ČÍSLO :

LIST : 04 - 11