



A.3.23	UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ
A.3.24	VARNA
A.3.25	RAMPA
A.3.26	VÝDEJNA JÍDEL
A.3.27	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ
A.3.28	HLAVNÍ CHODBA
A.3.29	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA
A.3.30	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
A.3.31	PRANÍ, SUŠENÍ, ŽEHLENÍ PRÁDLA
A.3.32	WC PŘEDSÍŇ
A.3.33	WC ZAMĚSTNANCI
A.3.34	ŠATNA - ŽENY
A.3.35	UMÝVÁRNA
A.3.36	UMÝVÁRNA
A.3.37	ŠATNA - MUŽI
A.3.38	SKLAD DKP
A.3.39	STROJOVNA VZT - STÁVAJÍCÍ
A.3.40	JÍDELNA
A.3.41	JÍDELNA

Stavební projektant

AKCE:

Rekonstrukce varny
v ZŠ Jana Wericha
Španielova 1111
Praha 6 - Řepy

STAVEBNÍK (INVESTOR):

Městská část Praha 17
Žalanského č.p. 291/12b,
163 02 Praha 6 – Řepy

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Tomáš Řičař
Vondroušova 1207/52
163 00, PRAHA 17
Telefon: +420 735 613 127
Email: ricar@stavebni-projektant.cz

PROJEKTANT:

Michal Vinduška
Telefon: +420 777 902 206
Email: vinduskam.zti@gmail.com

VPRACOVAL:

Michal Vinduška

NÁZEV VÝKRESU:

3.NP- PLYN

STUPEŇ PROJEKTU:

DOKUMENTACE
PRO PROVEDENÍ STAVBY
DPS

ČÁST:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

MĚŘITKO:

1:50

DATUM:

03/2020

ČÍSLO VÝKRESU:

D1.4a.17

ČÍSLO PARÉ:

3 A4

LEGENDA PLYN:

POTRUBÍ PLYN NOVÉ

POTRUBÍ PLYN STÁVAJÍCÍ

STOUPACÍ POTRUBÍ

KK-KULOVÝ KOHOUT

P2

P 3/4" STÁVAJÍCÍ DEMONTOVAT

POZNÁMKA

—PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PLYNU BUDE ŘEŠENO V KOORDINACI S GASTROTECHNOLOGIÍ A PROJEKTANTEM STAVBY/PROFESE PŘI VÝSTAVBĚ.

—FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ ARMATUR, KOORDINÁVANO S ARCHITEKTEM A GASTROTECHNOLOGIÍ

—VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY-TYP UTĚSNĚNÍ MIN. EI45

—POTRUBÍ PLYNOVODU POVEDE VOLNĚ PO ZDECH, NAD PODLAHOU

—KLESNUTÍ TEPELNĚ ODSTÍNĚNO NEREZOVÝM PLECHEM

—V GASTROPROVOZU BUDE ZŘÍZENO ROVNOTLAKÉ, PŘÍPADNĚ PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ, NAD KAŽDÝM SPOTŘEBÍČEM JSOU UMÍSTĚNÉ DIGESTOŘE

—CHRÁNIČKA PLYNOVODU BUDE PŘETAŽENA O 30mm PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCI

—VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY-TYP UTĚSNĚNÍ MIN. EI45

—SOLENOIDOVÝ VENTIL BUDE UMÍSTĚN DO PERFOROVANÉ SDK SKŘÍNĚ S DVÍŘKY-DODÁVKA STAVBY, KLÍČE BUDOU MÍT ŠKOLNÍK+OBSLUHA VARNY A BUDOU OBEZNÁMENI S OBSLUHOU A UMÍSTĚNÍM