

POZNÁMKA

PŘESNÉ POLOHY SIFONŮ PRO ODVODNĚNÍ VZT POTRUBÍ A CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM VZT A BUDOU ZAKRESLENY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI !
NAPOJENÍ TĚCHTO ÚKAPŮ DO KANALIZACE BUDE PROVEDENO VŽDY PŘES SIFONY S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU !
PŘESNÉ POLOHY SIFONŮ A VÝVODŮ KANALIZACE V PROSTORÁCH KUCHYNĚ NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM KUCHYŇSKÉHO ZAŘÍZENÍ
PŘESNÉ POLOHY ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO PRAČKY NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ V PRÁDELNĚ

PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY
ČSN 73 60 05 (PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
ČSN 75 67 60 (VNITŘNÍ KANALIZACE)
ČSN 75 61 01 (STOKOVÉ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY)
ČSN EN 1610 (PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK)
A VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ NORMY

TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE DETAILNÍ ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ, JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ. PRO TENTO ÚČEL JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM JEDNOTLIVÝCH PRACÍ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ:

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
Umyvadlo 55cm (U, 420, 550)	KERAMICKÉ UMYVADLO ŠÍŘKY 550 MM, HLOUBKY 420 MM – BÍLÁ BARVA UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII SOUČÁSTÍ KOMPLETU UMYVADLA BUDE: – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA – UMYVADLOVÝ SIFON – PROVEDENÍ CHROM – UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ – CLICK CLACK – PROVEDENÍ CHROM – KERAMICKÝ KRYT NA SIFON S INSTALAČNÍ SADOU – INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLO HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 850 MM NAD PODLAHOU PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 40 (PP-HT)	15
Zdravotní umyvadlo 64cm (UI, 550, 640)	KERAMICKÉ INVALIDNÍ UMYVADLO ROZMĚRU 640x550 MM – BÍLÁ BARVA S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, S POJISTNÝM PŘEPADEM (OTVOREM) SOUČÁSTÍ KOMPLETU UMYVADLA BUDE: – SIFON UMYVADLA – ZABUDOVANÝ VE STĚNĚ – PROVEDENÍ CHROM – UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ – CLICK CLACK – PROVEDENÍ CHROM HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÍ INVALIDNÍHO UMYVADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 40 (PP-HT)	27
Umývátko 45cm (UM, 360, 450)	KERAMICKÉ UMÝVÁTKO ŠÍŘKY 450 MM, HLOUBKY 360 MM – BÍLÁ BARVA UMÝVÁTKO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII SOUČÁSTÍ KOMPLETU UMÝVÁTKA BUDE: – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA – UMYVADLOVÝ SIFON – PROV. CHROM – UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ – CLICK CLACK – PROVEDENÍ CHROM – INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLO HORNÍ HRANA UMÝVÁTKA VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 50 (PP-HT)	2
Stojící výlevka (VL, 500, 425)	KERAMICKÁ VÝLEVKA – 425x500 MM STOJÍCÍ SE SKLOPNOU PLASTOVOU MŘÍŽKOU – BÍLÁ BARVA ODPAD ZADNÍ VODOROVNÝ DN 100 TĚSNĚ NAD VÝLEVKU UMÍSTIT NÍZKOPOLOŽENOU SPLACHOVACÍ PLASTOVOU NÁDRŽKU BÍLÉ BARVY PRO SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ KLOZETY, BOČNÍ PŘÍVOD VODY 3/8", DUAL FLUSH 3/6 l, VČETNĚ KOLENA	3
Závěsný klozet – délka 53 cm (WCZ, 530, 360)	ZÁVĚSNÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM – KERAMICKÁ, BÍLÁ BARVA DÉLKA KLOZETU 530 MM MÍSA UCHYCENÁ NA PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZÁVĚSNÉ WC MÍSY 400 MM NAD PODLAHOU SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, SE ZPOMALOVACÍM MECHANISMEM SLOWCLOSE	7

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
Závěsný klozet invalidní (WCZI, 700, 360)	ZÁVĚSNÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM – PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MÍSA KERAMICKÁ, BÍLÁ BARVA DÉLKA KLOZETU 700 MM MÍSA UCHYCENÁ NA PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, PLASTOVÉ ÚCHYTY VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY = 460 MM NAD PODLAHOU ČELNÍ STĚNA KLOZETU VE VZDÁLENOSTI 700 MM OD STĚNY UMÍSTĚNÍ INVALIDNÍHO WC MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	27
Předstěnový instalční systém (PZ)	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZAZDÍVÁNÍ + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO – POCHROMOVANÉ MATNÉ – OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV – 1/2" (PPR 20x2,8mm) NAPOJENÉ DO NÁDRŽKY V PŘEDSTĚNĚ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 100 (PP-HT)	33
Předstěnový instalční systém (PSI)	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI (DO SÁDROKARTONU) – MODUL PRO OSOBY SE SNÍŽENOU HYBNOSTÍ + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO – POCHROMOVANÉ MATNÉ – OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU S MOŽNOSTÍ VESTAVBY ODDÁLENÉHO SPLACHOVÁNÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV – 1/2" (PPR 20x2,8mm) NAPOJENÉ DO NÁDRŽKY V PŘEDSTĚNĚ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 100 (PP-HT)	1
Pisoár s automatickým splachováním (P, 340, 300)	KERAMICKÝ URINÁL ANTIVANDAL S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM S KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM – PROVEDENÍ ANTIVANDAL – BÍLÁ BARVA KOMPLETNÍ SPLACHOVACÍ SYSTÉM SKRYT ZA PISOÁREM SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI BUDE NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V, DC, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ – PRO NAPÁJENÍ MAX. 5 URINÁLŮ INSTALAČNÍ KABELÁŽ OD ZDROJE K PISOÁRŮM SOUČÁST DODÁVKY ZTI PŘED VSTUP VODY DO VENTILU JE NUTNO VŽDY PŘEDŘADIT FILTR (SÍTKO PRO URINÁL) ! NA PŘÍVOD VODY K JEDNOTLIVÉMU PISOÁRU ČI SESTAVĚ PISOÁRŮ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA ZPĚTNÁ ARMATURA ! PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 50 (PP-HT)	2
Podlahová vpust (VP50–V)	PLASTOVÁ PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM (PŘIPOJENÍ DN 50), S PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRKOU PRIMUS, S PLASTOVÝM VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM NÁSTAVCEM ø 110 MM S NEREZ. RÁMEM 121x121MM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI 115x115mm ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR "PRIMUS" FUNGUJE JAK S, TAK I BEZ VODY (BEZ VODY NEZAPÁCHÁ). KONSTRUKCE VPUSTI MUSÍ ODPOVÍDAT SKLADBĚ DANÉ PODLAHY A MUSÍ BÝT DOKONALE HYDROIZOLOVÁNA VHODNOU IZOLAČNÍ SOUPRAVOU DOPORUČENOU VÝROBCEM VPUSTI V SOULADU S DANOU SKLADBOU PODLAHY KAPACITA ODTOKU: min. 0,5 l/s	26
Podlahová vpust (VP50–S)	PLASTOVÁ PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM (PŘIPOJENÍ DN 50), S PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRKOU PRIMUS, S PLASTOVÝM VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM NÁSTAVCEM ø 110 MM S NEREZ. RÁMEM 121x121MM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI 115x115mm ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR "PRIMUS" FUNGUJE JAK S, TAK I BEZ VODY (BEZ VODY NEZAPÁCHÁ). KONSTRUKCE VPUSTI MUSÍ ODPOVÍDAT SKLADBĚ DANÉ PODLAHY A MUSÍ BÝT DOKONALE HYDROIZOLOVÁNA VHODNOU IZOLAČNÍ SOUPRAVOU DOPORUČENOU VÝROBCEM VPUSTI V SOULADU S DANOU SKLADBOU PODLAHY KAPACITA ODTOKU: min. 0,5 l/s	1

POPIS INVALIDNÍCH MADEL:

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
M1	PEVNÉ SVISLÉ MADLO UMÍSTĚNÉ VEDLE INVALIDNÍHO UMYVADLA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU SVISLÉ MADLO DÉLKY 500 MM – PROVEDENÍ NEREZ PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	27
M2	PEVNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC – PROVEDENÍ NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM – MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	27
M3	SKLOPNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC S DRŽÁKEM TOALET. PAPÍRU – PROVEDENÍ NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM – MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU SKLOPNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD PEVNÉHO MADLA NA DRUHÉ STRANĚ ZÁCHODOVÉ MÍSY PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	27
M4	PEVNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO TVARU "L" DO SPRCHOVÉHO PROSTORU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU MADLO DÉLKY 600 MM A VÝŠKY 800 MM – PROVEDENÍ NEREZ MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU A VE VZDÁLENOSTI 900 MM OD ROHU SPRCH. KOUTU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	26
M5	SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU STANDARDNÍ PROVEDENÍ ROZMĚRU 450x450 MM – PLASTOVÝ SEDÁK BÍLÉ BARVY, KONSTRUKCE PROVEDENÍ NEREZ VÝŠKA SEDÁTKA 460 MM NAD PODLAHOU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ SEDÁTKA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	26
PS	PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ INVALIDNÍHO WC (ODDÁLENÉ TLAČÍTKO) – UMÍSTĚNO NA BOČNÍ STĚNĚ V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY A PŘÍSTUPNÉ V DOSAHU Z VOZÍKU UMÍSTIT VE V. 800 – 1000 MM NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÍ ODDÁLENÉHO TLAČÍTKA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	27

LEGENDA:

(oranžová čára)	NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (VEDENÉ VE STĚNĚ, PŘEDSTĚNĚ ČI PODLAZE ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ – DLE POPISU VE VÝKRESU) SKLON POTRUBÍ MIN. 3% SMĚREM OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MATERIÁL – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA), SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY
SX DN XX	NOVÝ SVISLÝ ODPAD GRAVITAČNÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÉ (STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ, KLESAJÍCÍ, RESP. UKONČENÉ KPV) MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA), POZN. "KPV" ZNAMENÁ, ŽE NOVÝ SVISLÝ ODPAD BUDE UKONČEN POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ KANALIZAČNÍM PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM S MŘÍŽKOU PRO MOŽNOST NASÁTÍ VZDUCHU SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY
DX DN XX	NOVÝ SVISLÝ ODPAD VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ, RESP. KLESAJÍCÍ) S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PVC KG (ORANŽOVÁ BARVA) SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY
WX DN XX	NOVÝ SVISLÝ ODPAD ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ Z ČERPACÍ STANICE (STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ, RESP. KLESAJÍCÍ) S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA) SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY
DN XX - materiál, umístění potrubí	ODSKOČENÍ – ZALOMENÍ SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO GRAVITAČNÍHO ODPADU (POD STROPEM – V PROSTORU NAD PODHLEDEM) SKLON LEŽATÉ ČÁSTI POTRUBÍ 2% (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)
DV-X	NOVÁ DVORNÍ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM (PŘIPOJENÍ DN 125), MECHANICKÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, LITINOVÁ VTOKOVÁ MŘÍŽ 226x226 MM, LITINOVÝ RÁM 260x260 MM TŘÍDA ZATÍŽENÍ B 125, KAPACITA ODTOKU: MIN. 5,5 l/s
DSX DN XX	NOVÝ VNĚJŠÍ SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD DO VÝŠKY CCA 2000 MM NAD TERÉNEM OSADIT NA KAŽDÉM SVODU LITINOVÝ KUS (OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ) + LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN: – MATERIÁL: PP UV STABILIZOVANÝ – NEZÁMRZNÁ A SUCHÁ ZÁPACHOVÁ KLAPKA SVODNÉ POTRUBÍ PVC-KG – NUTNO VÉST V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, PŘÍPADNĚ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ
ČKXX–YYNP	ČISTÍCÍ KUS (TVAROVKA) UMÍSTĚNÁ NA SVISLÉM KANALIZAČNÍM ODPADU S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ (DIMENZE DTTO DIMENZE SVISLÉHO ODPADU) A S UDÁNÍM VÝŠKY (YY) UMÍSTĚNÍ NAD ČISTOU PODLAHOU PODLAŽÍ V METRECH (ČKXX–YYPS) – ČISTÍCÍ TVAROVKA JE UMÍSTĚNÁ POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ VEŠKERÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO SKRYTĚ – VE STĚNÁCH, PŘÍČKÁCH, V ROZÍCH MÍSTNOSTÍ – KDE BUDE ZADEKLOVÁNO SDK PŘÍSTUP KE SKRYTÝM ČK BUDE ZAJIŠTĚN BÍLÝMI OTVÍRAVÝMI PLAST. DVÍŘKY ROZMĚRU 150x150 MM
RXX/XX–YYNP	REDUKCE POTRUBÍ UMÍSTĚNÁ NA SVISLÉM KANALIZAČNÍM ODPADU S PŘÍSLUŠNÝMI DIMENZEMI A S UDÁNÍM VÝŠKY (YY) UMÍSTĚNÍ NAD ČISTOU PODLAHOU PODLAŽÍ V METRECH (RXX/XX–VP) – REDUKCE JE UMÍSTĚNÁ V PODLAZE ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ (RXX/XX–PS) – REDUKCE JE UMÍSTĚNÁ POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ

LEGENDA ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚR:

ZU1	KALICH PRO ÚKAPY OD VZT JEDNOTKY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU ODTOK DN 32, PRO VEDENÍ V PODLAZE ZVĚTŠIT NA DN 50 PŘESNOU POLOHU NUTNO KOORDINOVAT NA STAVBĚ S DODAVATELEM TECHNOLOGIE VZT REFERENČNÍ PŘÍKLAD: HL21
ZU2	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) PRO MYČKU, PRAČKU APOD. ODTOK DN 40/50 REFERENČNÍ PŘÍKLAD: HL400

LEGENDA VÝVODŮ ODPADNÍHO POTRUBÍ V KUCHYNI

0–2	ODPAD DN 50, UKONČIT 400 MM NAD PODLAHOU PRO NAPOJENÍ DŘEZU ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DŘEZU
0–3	ODPAD DN 50, Z PODLAHY, UKONČIT 50 MM NAD PODLAHOU ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ PŘESNOU POLOHU VÝVODU NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ



±0,000 = 350,65

autorizace:		paré:	
část dokumentace: D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
část: D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
D.1.4.1	VODOVOD, KANALIZACE		
hlavní architekt, autor: Ing. arch. Pavel LEJSEK	hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel VINICKh	zodpovědný projektant: Ing. Jan Ļ ESAL	kreslil: Ing. Jan Ļ ESAL
stavebník: Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02			ŠUMAVAPLAN
místo stavby: Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,			formát: 14 A4
název akce: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH			datum: DUBEN 2020
			stupeň PD: DZSPD
			číslo zakázky: 01/15/DZSPD
			archivní číslo: 01/16/DZSPD
			archiv PC: REPY_DSP_DPS_PUD_ZTI
výkres: PŮDORYS 1.NP - ČÁST B - KANALIZACE			měřítko: 1:75 / č. výkresu: 10.