schéma rozvaděče RP P





Soustava 3+PEN/3+PE+N 400/230V, 50Hz, TN-C/S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Základní: automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem
automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením

Označení/název: **RP P**

Rozvaděč:	Profi PLUS
Poloha:	Na omítku
Stupeň krytí:	IP30
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: (ŠxVxH)	800 x 1060 x 262.5 mm
Vnitřní rozměry: (ŠxV)	720 x 950 mm
Výklenek: (ŠxVxH)	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek. 6 (modulů 210)

Požární odolnost: **-**
Poznámka: -

autorizace: | paré:

část dokumentace:	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
část:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
	D.1.4.4	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

hlavní architekt, autor:	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Pavel VINICKÝ	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ

ŠUMAVAPLAN

stavebník: Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy
místo stavby: Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy
název akce: **DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH**

formát:	4 A4
datum:	duben 2020
stupeň PD:	DZSPD
číslo zakázky:	01/15/DZSPD
archivní číslo:	01/16/DZSPD
archiv PC:	DPSŘ4_RPP.dwg

výkres: **SCHÉMA ROZVADĚČE RP P**

měřítko: - | č. výkresu: D.1.4.4.19