



±0,000 = 350,65

Legenda:

- Spínač jednopólový
- Spínač sériový
- Spínač střídací
- Spínač křížový
- Trojpolový spínač
- Svítlidlo lineární (LED/zářivkové) - přisazené, zavěšené
- Svítlidlo lineární (LED/zářivkové), min. IP44
- Svítlidlo lineární (LED/zářivkové) - do podhledu
- Svítlidlo pod kuchyňskou linkou z izolantu min. IPX1
- Ventilátor
- regulátor ventilátoru
- Zásuvka 230 V / 16 A
- Zásuvka dvojnásobná 2x 230 V / 16 A
- Zásuvka 400 V / 16 (32) A
- El. vývod ukončený v krabici
- Rozvaděč
- Termostat
- Pohybové tlačítko
- Svítlidlo stropní
- Svítlidlo nástěnné

Poznámka vedení v CHÚC:

Vodíče a kabely a další hoflavé části elektrických rozvodů umístěné v chráněné únikové cestě mohou být volně vedeny, pokud vodíče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a zejména ČSN IEC 60 265-1.
Vodíče a kabely, které nevyhovují uvedeným normám musí být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených trubicích či sátech a kanálech určených pouze pro elektrické vodíče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10mm apod., tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožádá v konkrétních podmínkách jiné odolnosti.

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50 Hz, TN-C/S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed. 2
Základní: automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem
automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojováním

číslo dokumentace		autotisk		příloha	
D		DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNIČKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY			
D.1.4.4		SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			
název architekt. autor:		název inženýr. přílohy:		zodpovědný projektant:	
ing. arch. Pavel LEJSEK		ing. Pavel VONKAT		ing. Michal BENEŠ	
stavby:		místo stavby:		datum:	
Městská část Praha 17, Zelenáho 291/12b, 163 02 Praha - Řepy		Praha Řepy, nábřeží ulice Engelsternova a K Šaněm, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy		14.4.20	
název díla:		DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPICH		formát:	
				A4	
				datum:	
				duben 2020	
				stupeň PD:	
				DZSPD	
				číslo zakázky:	
				011502DZSPD	
				archivní číslo:	
				DPS02_gh_dwg	
výkres:		měřítko:		č. výkresu:	
				1:75	
		PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ B		D.1.4.4.6	