


schéma EPS

ovládací klávesnice B01500-00 (místnost č. 1.101) ovládací klávesnice B01500-00 (místnost č. 1.112) ústředna EPS Apollo F1-6 (místnost č. 1.139)







LEGENDA PRVKŮ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

znak	název prvku
	automatický hlásič (opticko-teplotní / teplotní)
	tláčkový hlásič
	přidržený magnet
	propouštěcí zámek, otevírač oken
	sířena EPS
	vstupně/výstupní I/O modul (koppler)
	Zálohovaný napájecí zdroj 24 V
	ovládací klávesnice
	řídící jednotka (ústředna) EPS
	obslužné pole požární ochrany (OPPO)
	klíčový trezor požární ochrany (KTPO)

LEGENDA ZNAČENÍ TRAS:

- trasy linek EPS, samozhášivý a plamen nešířící dle IEC 60332-1 - J-Y(S)Y 2x2x0,8
- trasy kabelu EPS s odolností dle ČSN IEC 60331
- EUROFIRE 180S 2x 1,0, EUROFIRE 180S 4x 1,0, EUROFIRE E30/60 JE-H(S)H 4x2x0,8



část dokumentace:		autorizace:		paré:	
část:		D.1		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
část:		D.1.4		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
část:		D.1.4.6		EPS	
stavění:		Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy		formát:	
místo stavby:		Praha Řepy, nároží ulic Engelmlillerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy		datum:	
název akce:		PRAHA ŘEPY, nároží ulic Engelmlillerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy		stavení PO:	
				část zakázky:	
				archivní číslo:	
				archivní PC:	
				č. výkresu:	
				- D.1.4.6.10	

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA EPS