

## **Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti**

### **Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)**

**Číslo vyjádření:** VPD-02380/2022  
**Žadatel:** Městská část Praha 17, IČO: 00231223, Žalanského 291/12b, Praha  
**Investor:** Městská část Praha 17, IČO: 00231223, Žalanského 291/12b, Praha  
**Název akce:** „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“  
**Stupeň PD:** Změna stavby před dokončením  
**Zájmové území:**  
**Adresa:** Hlavní město Praha  
**Kat. území - číslo parcely:** Řepy (729701) - 19/4

Žadatel vymezil žádost a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.

Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.

Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

#### **Dojde ke kontaktu s VO - výstavba**

Podle předložené dokumentace

- budou demontovány stožáry VO č. 614201 – 614203 (koncová větev, stožár S 5, patice, kabel AYKY 4Bx16)
- bude postaveno 9 nových stožárů pro osvětlení komunikací K Šancím a Engelmüllerova, které budou napojeny ze stožáru VO 614200,
- bude položena nezapojená kabelová rezerva od nového stožáru SV9 ke stožáru č. 614193.

Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x16 mm<sup>2</sup>, zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místě vjezdu a přejezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

#### Materiál pro nové VO dle projektové dokumentace a světelného výpočtu:

Stožár bezpatcový ocelový třístupňový s rozměry 133/89/60, výška 5 m

Svítlidlo TECEO S / 20 LED / 400 mA / 5304 / WW 730 / 26 W

5 ks (K Šancím)

Svítlidlo TECEO S / 20 LED / 500 mA / 5393 backlight / WW 730 / 33 W

4 ks (Engelmüllerova)

#### Projektová dokumentace:

Technická zpráva, datum 7/2022

Světelný výpočet, datum 26/7/2022

Upozorňujeme, že v TZ uvedená směrnice ELTS 14 není závazná pro současného správce VO.

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, které mají být předány do správy THMP, a.s. musí být v souladu s platnými normami a předpisy, musí být doloženy světelným výpočtem dle ČSN a výpočtem rušivého světla dle požadavků na zábranu rušivého světla na objektech k bydlení dle ČSN EN 12464-2 odstavec 4.5 nebo dle aktuálně platné legislativy. Použitá LED svítidla musí odpovídat "TECHNICKÉMU STANDARDU PRAŽSKÉHO LED SVÍTIDLA VO", který je uveden na stránkách thmp.cz, svítidla musí mít zejména plně programovatelný předřadník a přípravu pro centrální řízení a monitoring (Zhaga konektor na vrchní straně svítidla).

Standardní barva pro VO je RAL7021 šedočerná.

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započítím prací a po ukončení prací.**

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: M. Sazma, mobil 778 882 812, e-mail: [milan.sazma@thmp.cz](mailto:milan.sazma@thmp.cz)

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.**

V Praze dne: 2. 8. 2022

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Eva Behenská  
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100