

Váš dopis ze dne:
06.04.2022
Vyřizuje / telefon:
Ing. Lukáš Krönes / 267052872

Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 17 Řepy

V Praze dne 29.04.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ – P17, ul. K Šancím x Engelmüllerova, parc.č. 19/4, k.ú. Řepy

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení z 04/2020 na výše uvedenou stavbu souhlasíme.

Technické řešení odpovídá návrhu zajištění připojení stavby ze sítě PREDistribuce, a.s. (dále jen PREDi), SPP č. **S-142493**.

Výstavba rozvodného zařízení (majetek PREDi) pro dodání požadovaného příkonu elektřiny bude zajišťována v rámci investičního plánu plně nákladem PREDi. Náklady na přeložku rozvodného zařízení (majetek PREDi) pro dodání požadovaného příkonu elektřiny plně dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. hradí vyvolavatel přeložky.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREDi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREDi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREDi v části Podnikové normy (www.predistribuce.cz). Případné konzultace řeší útvar PREDi - oddělení Metodika a podpora spoluprac. partnerů, e-mail: podporasp@predistribuce.cz, telefon 26705 3621

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREDi k provádění výkopových prací. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREDi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to **nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREDi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Za dodržení platných norem a předpisů, odpovídá projektant a prováděcí firma.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREDistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5
31

Ing. Miroslav Hamáček
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100