

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 13. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

### 1. Dotaz účastníka:

Vnitřní dveře D/84 jsou podle tabulky dveří v PD navrženy jako dřevěné s povrchovou úpravou CPL laminát (viz konstrukce K1). Současně je ale u těchto dveří v tabulce uvedena požární odolnost EI30 DP1-C2.

Dveře s požární odolností DP1 musí být vyrobeny z nehořlavých materiálů (např. ocelové).

Požární odolnost EI30 DP1-C2 je uvedena také v popisu položky 1522 v soupisu prací.

Podle PBŘ mají mít dveře D/84 (do m.č.1.112) požární odolnost EI30 DP3-C2.

Žádáme o vysvětlení a opravu.

D/84	1	1	0	jednokřídlé, plné, s polodrážkou	800	-	-	1970	K1	ocelová pro zděné stěny	EI30 DP1-C2
------	---	---	---	----------------------------------	-----	---	---	------	----	-------------------------	-------------

**KONSTRUKCE K1** – DVEŘE HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, URČENÉ PRO ULOŽENÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  
VÝPLŇ MIN. DUTINKOVÁ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY DTD  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT – BAREVNOST V ODTÍNECH RAL POPŘ. S DEZÉNEM DŘEVA

1522	K	766 109	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 800/1970, EI30DP1-C2, přesná spec. viz výkres D.1.1.25, pol. D/84	ks	1,000
------	---	---------	---	----	-------

### Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0.

### 2. Dotaz účastníka:

V soupisu prací je pro provedení protipožárních ucpávek uvedena souhrnná položka 316.

Současně jsou u všech profesí TZB v soupisu prací samostatné položky pro provedení požárních ucpávek. Nejedná se o duplicitu?

316	M	095 105	Protipožární ucpávky prostupů prostupů v požárně dělicích konstrukcích dle PBŘ stavby celkem	ks	100,000
467	D K	721 721 173	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace utěsnění prostupů kanalizace požárně dělicími konstrukcemi - dle požární zprávy	kpl	1,000
577	D K	722 722 204	Zdravotechnika - vnitřní vodovod utěsnění prostupů vodovodu požárně dělicími konstrukcemi - dle požární zprávy	kpl	1,000
958	D K	730 737 103	Ústřední vytápění zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělicích konstrukcích	kpl	1,000
1126	D K	741 1 741 261	Rozvody silnoproud Protipožární přepážky (prostupy)	ks	80,000
1264	D K	742 1 742 173	Strukturovaná kabeláž Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	80,000
1335	D K	742 5 742 538	Společná TV anténa Protipožární ucpávky průrazu mezi požárními úseky	ks	40,000
1474	D K	744 2 744 279	MaR pro kotelnu Protipožární ucpávka	sada	1,000
1883	D K	24-M 241 503	Montáže vzduchotechnických zařízení zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělicích konstrukcích	kpl	1,000

**Vyjádření Zadavatele:**

Nejedná se o duplicitu. Účastník ocení položky tak jak jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu.

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina  
AQE advisors a.s.  
v plné moci