

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v rámci výběrového řízení

Obnova dětských hřišť

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel ve dne 12.12.2025 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

rádi bychom se účastnili veřejné zakázky na obnovu dětských hřišť. Ke správnému vyčíslení nabídky nám chybí specifikace pryžového povrchu na hřišti H17 Vondroušova.

Ke správnému nacenění potřebujeme znát:

- rozměr plochy
- preferovanou barvu
- informaci, zda odstranění současného povrchu bude také na dodavateli

Zároveň u stejného hřiště H17 Vondroušova je prvkem k výměně pružinová houpačka. Na fotce je umístěna v kačírku, ale další fotky téhož hřiště jsou v pryžovém povrchu. Nejde o mýlku?

Chápu správně, že když v přílohách nejsou fotky, jde o nově vznikající hřiště, nebo doplnění o nový prvek, a tudíž není potřeba vidět fotky hřiště.

Dále by se nám ke správnému zpracování nabídky hodil situační výkres nebo zaměření jednotlivých hřišť. Při zasazování prvků do prostoru je vždy lepší mít představu o prostoru tak, abychom navrhli vhodně velký prvek, který bude mít kolem sebe dostatek prostoru pro bezpečné zóny.

Vyjádření Zadavatele:

U dětského hřiště č. 17 je rozměr plochy cca 150 m² (17 x 8,7 m), preferovanou barvou je zelená nebo modrá a odstranění stávajícího povrchu je na dodavateli. Vámi dotazovaná výměna pružinového houpadla se týká nedaleko umístěného dětského hřiště č. 18, což je uvedeno v příloze č. 5 (viz přiložený obrázek). Součástí tohoto výběrového řízení není žádné nově vznikající dětské hřiště, jedná se pouze o doplnění, nahrazení či instalaci nových herních prvků na již existujících hřištích.

Situační výkresy jednotlivých hřišť nejsou součástí dokumentace k výběrovému řízení, jelikož pro nahrazení stávajících herních prvků, ani pro instalaci nových herních prvků (mají dostatečnou bezpečnou zónu) nejsou relevantní.



V Průhonicích

AQE advisors, a.s.
Mgr. Ondřej Hrdina
v plné moci